


Referensnummer: 2010-01	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 H12	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Överlastskydd			
Fråga: Krävs det överlastskydd vid ombyggnad av hiss?			
Svar: Swetic har enats om att överlastskydd skall installeras vid större ombyggnad såsom byte av apparatställ, styrsystem eller hisskorg. Den ombyggda delen skall uppfylla nya föreskriftens krav.			
Kommentar: EN 81-1/2 pkt 14.2.5 skall uppfyllas vid byte av styrsystem, se även erfarenhetsdokument riktlinjer för ombyggnad daterat 2009-03-26. BFS 2011:12 H12 kap.2 §1 Vid utbyte av viss del på anordningen skall den utbytta delen uppfylla kraven i denna författning.			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-11-30		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			