

Referensnummer: 2010-08	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 H12	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Våningsbeteckningar			
Fråga:	Hur skall bestämmelserna tolkas avseende våningsbeteckningar för hissar med slagdörr då dessa efter ombyggnad endast förses med korgdörr, skall de uppfylla EN 81-70 fullt ut i detta avseende?		
Svar:	Det räcker med att förse schaktdörrarna med våningsbeteckningar på dess insida.		
Kommentar:	Vid ombyggnad enl. BFS 2011:12 H12 då styrsystem, apparatställ, maskineri, hisskorg eller korginredning bytes skall, enl. kap. 2 §, kraven i EN 81-70 pkt 5.3.2 och 5.4 uppfyllas avseende manöverorgan i hisskorg och vid stannplan. Referens: (Sweticmöte 2009-09-08)		
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-11-30		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision	<input type="checkbox"/>	Tillbakadragen	<input type="checkbox"/>
Not:			