


Referensnummer: 2010-12	Rev. 1	Föreskrift: BFS 2011:12 H12 (ändringsföreskrift BFS 2012:4 H13)	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Lyftbord mellan fasta stannplan			
Fråga: Är det tillåtet att installera ett "enkelt lyftbord" för transport mellan fasta stannplan avsett för transport av gods och personer samt enbart gods i fastigheter utan att de deklarerar som hissar?			
Svar: Nej. Dessa hissar (det är inte lyftbord) skall besiktigas som hissar enl. BFS 2011:12, H12. De skall uppfylla kraven i maskindirektivet, CE märkas och EG försäkras som plattformshissar. Det är inte tillåtet att endast redovisa en EG försäkran, enligt maskindirektivet, för lyftbordet med hänvisning till standarden EN 1570. OBS			
<ul style="list-style-type: none"> • Ny standard SS-EN 1570-1:2011 fastställd 2011-11-16 • Tidigare standard 1570 indragen av SIS • Standarden SS-EN 1570 -1:2011 medger installation av lyftbord som betjänar upp till två fasta stannplan under vissa förutsättningar för industriella lyftbord avseende transport av gods och medföljande operatör. • Standarden har officiell status fr.o.m. april 2012 då nationella standarder skall vara indragna. Standarden är harmoniserad mot maskindirektivet 2006/42/EG 			
Kommentar: BFS 2011:12 H12 kap. 1 § 3 anger definition för hiss. Se även "gamla" SS 2097-7, eller EN 81-41 SS-EN 1570-1:2011 publicerad 2011-11-16			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2012-03-28		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			