


Referensnummer: 2013-24	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 (2012:11 H14)	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Borttagning av mekanisk och elektrisk säkerhetsutrustning vid otillräckligt säkerhetsutrymme i schaktgrop eller schakttopp.			
Fråga:	Får man ta bort tidigare monterad mekanisk och elektrisk säkerhetsutrustning som installerats i schakttopp för att uppfylla (1,0 m) kravet på tillräckligt fritt utrymme i schakttopp enl. kap. 2 § 1?		
Svar:	<p>Nej.</p> <p>Kravet på säkerhetsutrustningen gäller som alternativ till det fria utrymmet enligt pkt. 2.2 i hissdirektivet. Detta är ett följkrav vid ändring eller byte av styrsystem, apparatställ eller maskineri.</p> <p>Vid borttagning av säkerhetsutrustningen är detta att betrakta som en revision av hissen och då skall ändringen uppfylla kraven i den gällande författningen. Det innebär tillräckligt fritt utrymme enligt pkt 2.2 i hissdirektivet (1,0 m) eller att andra åtgärder vidtages som ger motsvarande säkerhet.</p>		
Kommentar:	BFS 2012:11 kap. 2 § 1 BFS 2012:11 bil. 5:1 pkt. 2.2 EN 81-1 och EN 81-2 pkt. 5.7.1.1		
Godtagen vid möte i SWETIC:	Upphovsman: Swetic TK-Lyft		
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>		
Not:			