

Referensnummer: 2019-31	Rev. 0	Föreskrift: AFS 2003:6	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Montageplan för bygghiss med stagning			
Fråga: Behöver något stag vara monterat vid montagebesiktning av bygghiss som enligt montageplan skall höjas och stagas.			
Svar: Ja. Enligt AFS 2003:6, 16 § skall hissen som monterats enligt montageplanen konstaterats erbjuda betryggande säkerhet. Minst ett stag och ett stannplan enligt montageplanen skall vara monterat för att kunna bedömas.			
Kommentar: AFS 2003:6 16 §			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2019-10-10		Upphovsman: Swetic TK-Lyft	
Tillbaka för revision	<input type="checkbox"/>	Tillbakadragen	<input type="checkbox"/>
Not:			