

Referensnummer: 2021-03	Rev. 0	Föreskrift: BFS2011:12 med ändringar	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Passage genom maskinrum till rum med andra installationer			
Fråga:		Får man passera genom maskinrum till rum med andra installationer?	
Svar:		<p>Ett hissmaskinrum får endast innehålla utrustning som tillhör hissen och maskinrummet inte får användas för passage av obehöriga till andra rum eller utrymmen.</p> <p>Vid ändring av förutsättningar i befintliga hissmaskinrum ska det göras en bedömning i varje enskilt fall, ändringar ska ge tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa.</p>	
Kommentar: BFS2011:12 med ändringar			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2021-04-13		Upphovsman: Swetic TK-Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			