


Referensnummer: 2010-10	Rev. 0	Föreskrift: AFS 2003:6	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Bygghissar, fångapparat			
Fråga: Är det ett "besiktningskrav" att fångapparaten ska vara bytt till bygghissar där tillverkaren angivit ett bytesintervall?			
Svar: Nej. Detta är en fråga mellan tillverkare och brukare. Fungerar fångapparaten vid fångprov i samband med en besiktning bedöms den vara OK.			
Kommentar: AFS 2003:6 §17 anger omfattningen av återkommande besiktning. Kontroll av skydd och skyddsanordningar mm.			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-11-30		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			